

| Algemene gegevens | | |
|--|--|---|
| <p>Toepassing: asbestplaten voor gevels, daken, kanalen, brandwerende bekleding, etc.</p> <p>Samenstelling: cement, gips, kalk, houtwol, etc., vermengd met asbestvezels; asbestgehalte varieert van ca. 5% tot >50%</p> <p>Gevaren: bij inademing kans op asbestose, longkanker, mesothelioom</p> | | |
| Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening |
| <p>Brand/explosie: geen speciaal risico</p> <p>Inademen: hoesten; op termijn kans op kanker</p> <p>Huid: kans op inademen vanaf de verontreinigde huid; zie inademen</p> <p>Ogen: prikkelend; roodheid</p> <p>Inslikken: niet bekend</p> | <p>geen specifieke maatregelen</p> <p>zie opmerkingen; bescherming door volgelaatmasker met P3 aanblaasfilter, containment met onderdruk, speciale douche procedures</p> <p>zie opmerkingen; stofdichte overall met capuchon; containment met onderdruk; speciale douche procedures</p> <p>zie opmerkingen; volgelaatmasker</p> <p>zie opmerkingen; speciale douche procedures voorafgaand aan elke schaft</p> | <p>alle beschikbare blusmiddelen toegestaan; zie opmerkingen; zie 'Preventieve Maatregelen' voor beschermende kleding</p> <p>tenminste 1x per twee jaar speciale medische keuring; bij calamiteiten onmiddellijk douche procedure volgen en eigen bedrijfsarts raadplegen</p> <p>onmiddellijk douche procedure volgen</p> <p>onmiddellijk douche procedure volgen en eigen bedrijfsarts raadplegen (inademing !!)</p> <p>n.v.t.</p> |
| Opslag | Opruimen | Milieu |
| bij wet verboden | in dubbel plastic verpakt, voorzien van standaard waarschuwingsetiket aanbieden op speciale stortplaatsen | <p>Eural: 17 06 05*</p> <p>Gevaarlijk afval: Ja</p> |
| Opmerkingen | | |
| <p>Sinds 1993 is ver- en bewerking van asbest-bevattende producten bij wet verboden. Voor het verwijderen van asbest gelden de regels van het Arbobesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Aanvullende voorschriften asbest en het Asbestverwijderingsbesluit 2005.; Verwijdering van asbest mag alleen gebeuren door een bedrijf dat beschikt over een certificaat SBC-BRL 5050 Asbestverwijdering.; Voorts moet het werk tezamen met een werkplan gemeld worden aan de Arbeidsinspectie.</p> | | |

Dit blad geldt voor de subgroep Asbestplaat. Raadpleeg ook het etiket.